

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление надзорной деятельности

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Пр. Доломановский 132, г. Ростов-на-Дону,

Телефоны : (863) 227-51-00, (863) 227-52-33

<http://www.rostovgpn.narod.ru>

Отдел надзорной деятельности по Белокалитвинскому району

Ул. Заводская, 14, г. Белая Калитва, 347045

Телефоны : (86383) 2-00-18, (86383) 2-00-19, факс (86383) 2-00-19

E-mail: 7ogpn_rnd@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 64 / 1 / 51

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору МБОУ ДОД Дом детского творчества
Кравченко Татьяне Андреевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Белокалитвинского района по пожарному надзору № 64 от « 10 » 03. 2014 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. « 21 » 03. 2014 г. до 11 ч. 40 мин. « 21 » 03. 2014 г., в период с 14 ч. 10 мин. « 26 » 03. 2014 г. до 15 ч. 00 мин. « 26 » 03. 2014 г.,

проведена внеплановая выездная проверка в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей Дом детского творчества (МБОУ ДОД ДДТ) по адресу: Ростовская область, г.Белая Калитва, ул. Калинина, 21, старшим дознавателем ОНД по Белокалитвинскому району майором вн. службы Сафопкиным Валерием Викторовичем, совместно с заместителем директора по АХР Гаджикеримовой Еленой Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Общие организационные и распорядительные мероприятия			
1	Руководителем организации (учреждения) не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.	Ппр в РФ п.2, п.460, п.461, п.462	20.04.14	
2	Распорядительным документом не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа с персоналом учреждения.	Ппр в РФ п.3	05.04.14	
3	Отсутствует специальный журнал произвольной формы, предназначенный для учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	Ппр в РФ п.478	15.04.14	
4	Не произведена своевременная проверка имеющихся огнетушителей.	Ппр в РФ п.478 НПБ 166-97 п. 7.7 СП 9.13130.2009 ст. 4.3 п.4.3.7	01.05.14	
5	Отсутствуют паспорта на огнетушители.	Ппр в РФ п.475	15.04.14	

000336

6	Не произведено эксплуатационное испытание наружных лестницы запасных эвакуационных выходов (<i>проводится не реже 1 раза в 5 лет</i>), с составлением соответствующего протокола испытаний.	Ппр в РФ п.24	20.08.14	
7	Отсутствует инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению эвакуации людей в случае возникновения пожара.	Ппр в РФ п.12	20.04.14	
8	Практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, проводятся с нарушением периодичности «Не реже 1 раза в полугодие».	Ппр в РФ п.12	10.04.14	
Основное здание		Ппр в РФ		
9	В месте расположения приемо-контрольного оборудования (АПС) отсутствует инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установки (системы) противопожарной защиты объекта	п.64	30.03.14	
10	Не полностью обеспечены пути эвакуации знаками пожарной безопасности (отсутствуют указатели «Выход» около дверных проемов эвакуационных выходов из помещения музея и из кабинета музыки, расположенных на втором этаже, а также выхода на первом этаже здания).	Ппр в РФ п.33	15.04.14	
11	Огнетушители расположены с нарушением в актовом зале и кабинете иностранного языка	Ппр в РФ п.480	24.03.14	
12	Отсутствуют указатели направления движения на путях эвакуации	Ппр в РФ п.33	15.04.14	
13	На путях эвакуации допускается применение отделочных материалов с неисследованными показателями пожарной опасности (горючести) - для покрытия пола (линолеум), для окраски стен (краска), для отделки потолка (подвесной потолок), для отделки стен (панели ПВХ в тамбурах главного выхода и выхода из спортивного класса).	Ппр в РФ п.33 ФЗ - 123 приложения табл. 28, табл. 3 СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2 СНиП 21-01-97* п. 6.25*	20.08.14	
14	Допускается хранение под лестничным маршем сгораемых материалов.	Ппр в РФ п.23	10.04.14	
15	Загромождение различными предметами запасного эвакуационного выхода из кабинета педагогов-организаторов.	Ппр в РФ п.36 п.п. в) ФЗ-123 ст.89 п.1 СП 1.13130.09 ст.4.3 п.4.3.3	20.04.14	
16	Входные двери в помещения двух материальных кладовых, не являются противопожарными. Данные двери необходимо выполнить противопожарными 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.	ФЗ -123 ст. 88 п.1, 2, 3 приложения табл. 23, табл. 24 СНиП 21.01.97* п. 7.4, п. 5.14	20.08.14	
17	Электрический выключатель), предназначенный для отключения электроснабжения помещения материальной кладовой, находящейся на первом этаже, расположен внутри данного помещения.	Ппр в РФ п.349	01.05.14	
18	Допускается эксплуатация электролампы, расположенной в кладовом помещении около лестничного марша, со снятым защитным колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	Ппр в РФ п.42 п.п. в)	01.04.14	
19	Помещения спортивного класса и материальной кладовой, расположенной около лестничного марша, не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 ст. 54 СП 5.13130.2009 прил. А п. А10 табл. А1 – А4 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 3.	20.08.14	
20	Помещение костюмерной, расположенное около спортивного зала, не отделено от остальной части здания противопожарными преградами (наличие стеклянной стены	ФЗ -123 ст. 88 п.1, 2, 3, приложения	20.08.14	

	и сгораемой двери).	табл. 23, табл. 24 СНиП 21.01.97*		
		п. 7.4, п. 5.14		
21	Две входные двери в помещение для хранения костюмов, расположенное около кабинета хореографии, не являются противопожарными. Данные двери необходимо выполнить противопожарными 1-ого типа, с пределом огнестойкости не менее EI 60.	ФЗ -123 ст. 88 п.1, 2, 3 приложения табл. 23, табл. 24 СНиП 21.01.97* п. 7.4, п. 5.14	20.08.14	
22	Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотне - ния в притворах дверей лестничных клеток.	ППБ 101-89 п. 2. 1. 11	20.08.14	
23	Наличие глухих металлических решёток на окнах спортивного класса.	ППБ 101-89 п.2.1.21, п.п. в)	01.06.14	
	Сарай			
24	Помещения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).	ФЗ - 123 ст. 54 СП 5.13130.2009 прил. А п. А10 табл. А1 – А4 НПБ 110-03 п.4, п.14 табл. 3.	20.08.14	
1	2	3	4	5

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД
по Белокалитвинскому району
майор вн. службы Сафшкин В.В.

« 21 » 03 2014 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор МБОУ ДОД ДДТ
Т.А. Кравченко



« 21 » 03 2014 г.